

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области, г. Екатеринбург ул.К.Либкнехта 8-а

(наименование территориального органа МЧС России)

Тел. 217-44-09, 371-10-08. Факс 8 (343) 371-65-53 gu-mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда Свердловской области,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. В-Салда ул. Парковая 4 Тел. 8 (34345) 5-00-90, tonv.V.Salda@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание 70/1/-22**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №42 "Пингвинчик"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,

имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда по пожарному надзору Морозова Александра Николаевича

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 14 ч 00 мин. до 15 ч 00 мин. "29" ноября 2017 г.; проведена проверка инспектором ОНДиПР Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда капитаном внутренней службы Койновой Натальей Николаевной, Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №42 "Пингвинчик" г. В. Салда, ул. Спортивная, 15/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим МБДОУ «Детский сад № 42 «Пингвинчик» Деровой С. А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Покрытия полов (линолеум) в групповых ячейках выполнить с показателями пожарной опасности не ниже КМ 2. № 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.134 ч.7, табл. 3	№ 123-ФЗ от 22.07.08г «Тех. регламент о требованиях ПБ» ст.134 ч.7: В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	01.11.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан,

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Дёрова Светлана Александровна

Действителен с 14.04.2021 по 14.04.2022